

新竹地區災害照片



照片 1：化糞池內，以衍生管之空氣偵測器測得內部硫化氫濃度為 240 ppm。



照片 2：於蓄水池內使用發電機，造成人員一氧化碳中毒後，緊急吊掛救援。

硫化氫危害資訊

- 10 ppm 容許濃度
 - 200 ppm 頭昏眼花等。
 - 500 ppm 快速失去意識及死亡。
- (蛋白質發酵後產生之硫化氫易溶於水，若經擾動後其硫化氫溢出於空氣中並沉積於水體上方，極易忽略危險)

一氧化碳危害資訊

- 35 ppm 容許濃度
- 400 ppm 頭昏眼花等。
- 2000 ppm 喪失意識及死亡。